

ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

LED Floresan Ampul: (100 Adet olacaktır)

Gücü : 18 watt
Renk Seçenekleri : 6500K (Soğuk Beyaz)
Lümen : 1300
Korunma Sınıfı : IP20 (İç Mekan)
Çalışma Voltajı : 220-240VAC (50~60Hz)

Okulun tüm lambaları kontrol edilecek, mevcut sistem ile çalıştırılanlar çalıştırılacak, tamamen arızalı olanlar ise yeni sistem ile değiştirilecektir. Her lambada en az 1 adet floresan yanar halde olacaktır. Kalan lambalar idareye teslim edilecektir.

LED Ampul: (20 adet)

9 W, 6500 K, E27 duyu, 900 Lümen, asma tavanlar için olacaktır. Beyaz ışık olacaktır.

Yalıtkan Paspas: (1 Adet) En az 3 mm kalınlık olacaktır. Kenarları sarı olacaktır. Ölçü olarak 35 cm* 600 cm ebatlarında olacaktır. 10 Kva enerji için dayanıklı olacaktır.

Aspiratör: (1 Adet)

35 cm ebatlarında, monofaze, metal aspiratör.

- Aspiratör bodrum katta bulunan yemekhaneye monte edilecek olup anahtarlı olacaktır.
- WC lerde bulunan lambalar kontrol edilecek ve arızalı ampuller değiştirilecektir.
- Elektrik panoları kontrol edilecek varsa arızalı sigorta ve kaçak akım röleleri değiştirilecektir.
- Fiyatlara bağlantı, montaj ve işçilik dahildir.
- Okulun tüm lambaları ve tesisatının genel kontrolü yapılacaktır.
- Çalışmalar eğitim ve öğretimi aksatmayacak sürelerde yapılacaktır.
- İşin teslim süresi 20 gündür.



Ömer İPEK
Okul Müdürü